

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Отдел надзорной деятельности Курганинского района
352430, Россия, Краснодарский край г. Курганинск, ул. Гастелло, 33, тел.: 8(86147) 3-15-43

Предписание № 18/1 /3
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
центр развития ребенка- детский сад № 36 г. Курганинска
муниципального образования Курганинский район**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности Курганинского района, главного государственного инспектора Курганинского района по пожарному надзору Немцова Дмитрия Анатольевича № 18 от 27 января 2016г в соответствии со ст. 6, 6.1. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

04.02.2016 года с 11ч00мин до 14ч 00 мин продолжительность 3 ч

09.02.2016 года с 09 ч00 мин до 12ч 00 мин продолжительность 3 ч

проведена проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности Курганинского района, заместителем главного государственного инспектора Курганинского района по пожарному надзору, подполковником внутренней службы А.И. Алексеевым территорий и помещений Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка- детский сад № 36 г. Курганинска муниципального образования Курганинский район- детский сад, расположенный по адресу Краснодарский край, г. Курганинск ул. Р. Люксембург 324

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МАДОУ № 36 Сасиной Е.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не дублируется сигнал системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников учреждения (объекта).	ФЗ № 123 - 2008 «Тех. регламент о требованиях ПБ» ч. 7 Ст. 83	16.01.17	
2.	Провода и кабели соединительных линий СОУЭ в здании не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при	НПБ 104-03п. 3.9.	16.01.17	

	<p>использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания:</p> $t > 1,2(t + t_{отк}),$ <p>где t - время от начала пожара до момента отказа СОУЭ в результате воздействия опасных факторов пожара, мин., $t_{отк}$ - расчетное время эвакуации людей, мин., $1,2$ - коэффициент запаса, $t_{инт.э}$ - интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации людей, мин.</p>			
3.	Ширина эвакуационного выхода из здания (из помещения лестничной клетки 61) составляет менее 0,8м (фактически ширина двери составляет 71см)	СНиП 21-01-97* п.6.16	16.01.17	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

Курганинского района по пожарному надзору А.И. Алексеев

«09» февраля 2016 г.



Предписание для исполнения получил(а):

Заведующая МАДОУ № 36 Е.А. Сасина

«09» февраля 2016 г.