

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курганинского района
352430, Россия, Краснодарский край г. Курганинск, ул. Гастелло, 33, тел.: 8(86147) 3-15-43

Предписание № 121/1 /1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад комбинированного вида №18 п. Северный

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курганинского района, главного государственного инспектора Курганинского района по пожарному надзору Немцова Дмитрия Анатольевича № 121 от 11 июля 2017 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «21» 07. 2017 года с 14 ч.00 мин. до 16ч.00 мин., с «24» 07. 2017 года с 09 ч. 00 мин. до 10 ч.00 мин., проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курганинского района, государственным инспектором Курганинского района по пожарному надзору, майором внутренней службы Ю.А. Ткаченко муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 18, расположенного по адресу Краснодарский край, Курганинский район, п. Северный, ул. Победы № 19.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ №18 Гетманской С. В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На здании детского сада не выполнено ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772.	СНИП 21-01-97* п. 8.11	12.04.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в

пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

Курганинского района по пожарному надзору Ю.А. Ткаченко

«24» июля 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ №18

Гетманская Светлана Владимировна

«24» июля 2017 г.