

**Предписание № 19/1 /8**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению**  
**детский сад комбинированного вида № 24 ст. Константиновской**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курганинского района, главного государственного инспектора Курганинского района по пожарному надзору Немцова Дмитрия Анатольевича № 19 от 06 февраля 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 16.02.2017 года с 10ч 00 мин до 13ч 00 мин, 22.02.2017 года с 09ч 00 мин до 11ч 00 мин проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курганинского района, государственным инспектором Курганинского района по пожарному надзору, майором внутренней службы Ю.А. Ткаченко территорий и помещений муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 24 ст. Константиновской, расположенного по адресу Краснодарский край, Курганинский район, ст. Константиновская, ул. Калинина № 141,

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МАДОУ № 24 Глебовой Е.В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Во всех помещениях объекта, отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.	ППР в РФ п.6	13.04.2017г.	
2.	Форма журнала учета проведения противопожарных инструктажей не соответствует требованиям приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	13.04.2017г.	
3.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	ППР в РФ п.2	13.04.2017г.	
4.	Заполнение проемов в противопожарных преградах	ППР в РФ п. 61,	01.02.2018г.	



	из коридора в помещение прачечной выполнено не в противопожарном исполнении с требуемым пределом огнестойкости.	СП 4.13130.2012 п. 5.5.2		
5.	Заполнение проемов в противопожарных преградах из коридора в помещение кладовой выполнено не в противопожарном исполнении с требуемым пределом огнестойкости.	ППР в РФ п. 61, СП 4.13130.2012 п. 5.5.2	01.02.2018г.	
6.	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре в помещении кладовой	НПБ 110-03 табл. 3 п. 5.2	01.02.2018г.	
7.	Вблизи прибора приемо-контрольного АПС не обеспечено наличие инструкций о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта	ППР в РФ п.64	13.04.2017г.	
8.	На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	ППР в РФ п. 38	13.04.2017г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Курганинского района по пожарному надзору  
Старший инспектор отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Курганинского района  
«22» февраля 2017 г.



Ю.А. Ткаченко

Предписание для исполнения получил:  
Заведующая МАДОУ № 24  
«22» февраля 2017 г.

Е.В. Глебова